

Leistungsverzeichnis für eine extensive Dachbegrünung mit ca. 110 kg/m²

Pos.	M.	ME.	L-Text	EP. [in €]	GP. [in €]
1	x,0	m ²	xero flor Drän- und Filtermatte, XF 109 XERODRAIN, bestehend aus Nylonschlingewebe, Beidseitig vlieskaschiert, mit einseitiger Vliesüberlappung, Bahnenbreite: 1,0 m, Dicke: ca. 2,0 cm, erfüllt gleichzeitig die Forderungen der DIN 18195 als Schutzschicht, liefern und verlegen		
2	x,0	m ²	xero flor Mehrschichtsubstrat XF 200, aus Lava/Bims, gemäß FLL-Richtlinien, Einbauhöhe: 7 cm Sackung: 15 %, Lieferform: Silo-LKW, liefern und einbauen		
3	x,0	m ²	xero flor Sedumsprossen, XF 304, Sortengemisch, Verbrauch: 80 g/m ² , liefern und ausstreuen		
4	x,0	m	Kiesstreifen aus gewaschenem Kies 16/32 mm, Höhe: 8 cm, Breite: 50 cm liefern und auf der Dränmatte einbauen		
5	x,0	m ²	Fertigstellungspflege zur vorstehenden Ansaatbegrünung: Pflege der extensiven Dachbegrünung bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes entsprechend der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie ausführen.		
6	x,0	m ²	Entwicklungspflege für 2 Jahre zur vorstehenden Ansaatbegrünung: <ul style="list-style-type: none"> • Entfernen von Fremdbewuchs • Düngung mit einem organischen Volldünger entsprechend der FLL-Dachbegrünungsrichtlinie auszuführen. 		